

ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



ATESTADO DE FUNCIONAMENTO



Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e com o Artigo 44, caput, inciso III da Instrução Normativa Nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, atestamos que o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI).

VALIDADE: 27/06/2024

1. IDENTIFI	ICAÇÃO DO TERRENO / E	EDIFICAÇÃO								
Registro de	e Endereço (RE): RE8219	000097A							100000	
Nome da E	dificação: ANJO QUÍMICA	A DO BRASIL	LTDA							
Nome Fant	asia: ANJOS TINTAS E S	OLVENTES -	UNIDADE IV							
Logradour	o público: Rodovia SC -10)8				Nº:				
Bairro: VIL	A SÃO SIMÃO		Município: MORRO DA F	UMAÇA/SC		CEP : 88830)-000			
Compleme	nto: KM 366			LAT/LONG:	: (-28.6376340	003868,-49.3	42399835587)		
Referência	: Proximo a empresa Esma	alglass		Arquivo: P	ASTA 213					
Blocos Ho	mologados CBMSC: 0	10 Pag		Blocos Cad	dastrados CB	SMSC: 9			19/06/35	
2. DADOS I	DA SOLICITAÇÃO									
	F8219002007A		Característica de: Alta C	omplexidade		Nº de Bloc	os : 5			
Área total o	da solicitação: 4.197,77 (r	m²)	A TOTAL STORY		200		N. Vision			
Data da So	licitação: 28/06/2023	0 1000	Quantidade de anexos:	7					3000	
2.4 DETAI	LIES BOD BLOCO									
	LHES POR BLOCO									
	EITORIO (67611)									
	licitação: 314,45 (m2)				rada: 314,45 (,				
Nº de pavir	nentos: 1	Altura:		Area do pa	vimento Tipo):	Área desconsiderada: 0,00 (m2)),00 (m2)	
Complexid	ade: Alta Complexidade		Carga de incêndio: Baixa	a - 300,00 (M	J/m2)	Situação: -	Lotação Máxima:		áxima : 300	
Tipo Const	rutivo:	Escada do	Bloco:	Quantidade	e de Glp: 90,0	00 (Kg)	Risco do B	Bloco: Não simplificado		
Resumo do	enquadramento simplifi	icado (362986	63): A somatória das áreas	dos bloco inte	egrados é me	nor ou igual a	área máxima	permitida de	750m².	
Altura total	das destinações é menor c	ou igual a altur	ra base. Altura do bloco é 0r	m, altura base	e é 8.4m. Área	a total menor	ou igual a 750	0m². Número	de	
pavimento(s	s) menor ou igual a 3. Não	existe ocupaç	ão M8 nesse bloco e pode	ser Risco II. l	Jso/Armazena	amento de GI	_P é menor ou	ı igual a 190k	g. Líquido	
inflamável e	em área interna menor ou i	gual a 0.25m ³ .	. Líquido inflamável em área	a externa mer	nor ou igual a	20m³. Não ex	xiste ocupação	o F6 ou F11 r	nesse bloco	
com lotação	superior à 100 pessoas. F	Existe ocupaçã	ão F nesse bloco com lotação	ão superior à	200 pessoas.					
Responsáv	vel técnico:			Registro (C	CREA/CAU/CF	RT):				
			OCUP	AÇÕES						
NR	Ocupação		Destinação		Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)	
1	F-8 [Local de Reunião	de Público]	refeitórios		0,00	0,00	314,45	314,45	314,45	

Área aprovada: 3.100,14 (m2)

Área do pavimento Tipo: --



Local para refeição

Altura: --

3.1.2. PAVILHÃO INDUSTRIAL (67045) Área da solicitação: 3.100,14 (m2)

Nº de pavimentos: 2

Área desconsiderada: 0,00 (m2)

 Complexidade: Alta Complexidade
 Carga de incêndio: Média - 800,00 (MJ/m2)
 Situação: -

 Tipo Construtivo: - Escada do Bloco: - Quantidade de Glp: - Risco do Bloco: Risco III

 Resumo do enquadramento simplificado (3585278): A somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 5000m².

 Área total menor ou igual a 5000m².
 Registro (CREA/CAU/CRT):

		OCUPAÇÕES					
NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	I-2 [Indústria] Locais onde as atividades exercidas e os materiais utilizados apresentam médio potencial de incêndio. Locais com carga de incêndio entre 300 a 1.200 MJ/m2	Tintas látex	0,00	0,00	3.100,14	0,00	3.100,14

3.1.3. GUARITA E VESTIÁRIOS (67606)

 Área da solicitação: 62,53 (m2)
 Área aprovada: 62,53 (m2)

 № de pavimentos: 1
 Áltura: - Área do pavimento Tipo: - Área desconsiderada: 0,00 (m2)

 Complexidade: Baixa Complexidade RPCI
 Carga de incêndio: Baixa - 300,00 (MJ/m2)
 Situação: -

 Tipo Construtivo: - Escada do Bloco: - Quantidade de Glp: - Risco do Bloco: RPCI até 80m²

Resumo do enquadramento simplificado (3629861): A somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 80m². Altura total das destinações é menor ou igual a altura base. Altura do bloco é 0m, altura base é 8.4m. Área total menor ou igual a 750m². Número de pavimento(s) menor ou igual a 3. Não existe ocupação M8 nesse bloco e a somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 80m². Uso/Armazenamento de GLP é menor ou igual a 190kg. Líquido inflamável em área interna menor ou igual a 0.25m³. Líquido inflamável em área externa menor ou igual a 20m³. Não existe ocupação F6 ou F11 nesse bloco com lotação superior à 100 pessoas. Não existe ocupação F (exceto F6 e F11) nesse bloco com lotação superior à 200 pessoas. Ocupações e destinações em conformidade com o QUADRO 1 do Anexo A da IN001.

Responsável técnico: Registro (CREA/CAU/CRT):

		OCUPAÇÕES					
NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	I-1 [Indústria] Locais onde as atividades exercidas e os materiais utilizados apresentam baixo potencial de incêndio. Locais onde a carga de incêndio não chega a 300 MJ/m2	Balanças	0,00	0,00	62,53	0,00	62,53

3.1.4. FORMULAÇÃO THINNER (67610)

Área da solicitação: 612,65 (m2)

Nº de pavimentos: 1

Altura: -
Área do pavimento Tipo: -
Área desconsiderada: 0,00 (m2)

Complexidade: Baixa Complexidade RPCI (RT)

Carra de incêndio: Alta a 4 000 00 (M l/m2)

Situação: -
Situação: --

Área aprovada: 612,65 (m2)

Carga de incêndio: Alta - 4.000,00 (MJ/m2)

Tipo Construtivo: -- Risco do Bloco: Não simplificado

Resumo do enquadramento simplificado (3629862): A somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 750m². Altura total das destinações é menor ou igual a altura base. Altura do bloco é 0m, altura base é 8.4m. Área total menor ou igual a 750m². Número de pavimento(s) menor ou igual a 3. Não existe ocupação M8 nesse bloco e pode ser Risco II. Uso/Armazenamento de GLP é menor ou igual a 190kg. Líquido inflamável em área interna maior que 1m³.

Responsável técnico: Registro (CREA/CAU/CRT):

NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	I-3 [Indústria] Locais onde há alto risco de incêndio. Locais com carga de incêndio superior a 1.200 MJ/m²	Tintas e solventes	0,00	0,00	612,65	0,00	612,65

3.1.5. ALPENDRE CAMINHÃO TANCAGEM (310515)

C. I.O. ALI ENDRE GAININITIAG TANGAGENI (C10010)								
Área da solicitação: 108,00 (m2)			Área aprovada: 108,00 (m2)					
Nº de pavimentos: 1 Altura:		Área do pavimento Tipo:		Área desconsiderada: 0,00 (m2)				
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI Ca		Carga de incêndio: Alta	- 4.000,00 (MJ/m2)	Situação:	11	Lotação Máxima: 2		
Tipo Construtivo: Escada do Bloco:		Quantidade de Glp:	100	Risco do B	loco: Não simplificado			



Resumo do enquadramento simplificado (4213293): Proporção errada de altura por número de pavimento(s). Número de pavimento(s) 1, altura total 7m.

Responsável técnico: Registro (CREA/CAU/CRT):

	OCUPAÇÕES						
NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	I-3 [Indústria] Locais onde há alto risco de incêndio. Locais com carga de incêndio superior a 1.200 MJ/m²	Tintas e solventes	7,00	2,00	108,00	0,00	108,00

4. DADOS DA EMPRESA SOLICITANTE

Razão Social: ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA

Nome Fantasia: ANJO TINTAS E SOLVENTES - UNIDADE IV

CPF/CNPJ: 02.921.346/0006-62

5. RESPONSÁVEIS PEL	5. RESPONSÁVEIS PELA EMPRESA SOLICITANTE							
NR	Nome Completo							
1	BRUNO CARDOZO DALLÓ							

6. RESULTADO DA SOLICITAÇÃO

Resultado: DEFERIDO

Observações:

Protocolo: F8219002007A.

VISTORIA REALIZADA. O vistoriador esteve no local no dia 05.07.2023.

Foi constatado que os SISTEMAS VITAIS do imóvel estão EFICIENTES.

Todos os demais SISTEMAS e MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO E P NICO - SMSCI - estão EFICIENTES.

Não foram observadas irregularidades significativas que pudessem exigir REGULARIZAÇÃO DOS SISTEMAS através de autuação.

.....

Este imóvel foi vistoriado e considerado regular conforme as Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico do CBMSC.

Este atestado refere-se à área de 4.197,77 m², correspondente aos blocos: guarita; vestiários; banheiros; refeitório; central de GLP; pavilhão industrial; escritório; laboratórios; expedição; manutenção; tancagem; formulação de thinner; e casa de bombas.

Nesta vistoria, não foram contempladas as áreas correspondentes aos blocos: depósito de nitrocelulose; pavilhão de inflamáveis; e as recentes alterações da casa de bombas, com área total de 417,91 m².

Quartel de IÇARA/SC, 05/07/2023

Assinatura Eletrônica

Diego DA ROSA Silva - 3º Sargento

NOM

IÇARA/SC, 05/07/2023

LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: 769a5fc749521ce8da601806dd58ba1af152b933

